



AB 484

Egzemplarz nr 1



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr PP3/2405/2019

Nazwa/Oznaczenie próbki:	1	próbki o numerach: 36/2007, 110/2007 / nr w rejestrze Pracowni: PP3/2405/2019		
Obiekt badań:	2	skroplony gaz węglowodorowy (propan)		
Cel badań / Przeznaczenie wykorzystania wyników	3	cele własne / poza obszarem regulowanym prawnie		
Miejsce wykonania badań:	4	ORLEN Laboratorium S.A. Pracownia Chromatografii /PP3/, ul. Chemików 7, 09-411 Płock		
Miejsce pobrania próbki:	5	Nowy Dwór Mazowiecki, Okunin 27, cysterna WZ 4477N		
Zakres badań:	6	zgodnie z Przeglądem Potrzeb Klienta nr GH/385/2019 z dnia 12.12.2019 r. oraz zamówieniem z dnia 12.12.2019 r.		
Wymagania do porównania/zgodnie z:	7	PN-C-96008:1998		
Nazwa i adres klienta:	8	Ag GAZ Piotr Kęciński, Zaborze 11, 05-191 Zaborze		
Data i godzina pobrania:	9	2019-12-13	godzina:	10 9:00
Data dostarczenia próbki do Pracowni:	11	2019-12-13		
Opis stanu próbki i zabezpieczenia:	12	próbnik 3,8 l o numerze 36/2007, zabezpieczony plombami: 00029888 i 00029889, próbnik 0,6 l o numerze 110/2007, zabezpieczony plombami: 00029890 i 00029891		
Próbkę pobrał / metoda pobrania:	13	M. Figiel (LL/P)	w obecności	14 Klient
	15	PN-EN ISO 4257:2004 ⁽¹⁾ (A)		
Próbkę dostarczył:	16	Pracowni Działu Logistyki (LL/P)		
Data zakończenia badań:	17	2019-12-15		

WYNIKI BADAŃ

Lp.	Badany parametr	Norma badań	Jednostka	Wynik badań	Wymagania wg PN-C-96008:1998
1	Skład węglowodorowy	PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 (A)	%(m/m)		
	C ₁			< 0,1	nie więcej niż 0,1
	C ₂			1,0	nie więcej niż 5,5
	C ₃			96,3	nie mniej niż 90,0
	C ₄			2,7	nie więcej niż 10,0
	C ₅			< 0,1	nie zawiera

A - badania wykonane metodą akredytowaną

Uwagi: I. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

II. Bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

III. Wyniki badań podlegają reklamacji w terminie 21 dni od daty przekazania klientowi.

Ocena wyników badań:

Dostarczona próbka w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania normy PN-C-96008:1998.

(1) - Spisano z Protokołu Pobrania Próbek nr 2927/2019 z dnia 13.12.2019 r.

Katarzyna Szyperska-Piotrowska
K. Szyperska-Piotrowska
Referent ds. Analitycznych
Pracownia Chromatografii
Sporządził

(imię i nazwisko, pieczęć)

Płock, dnia: 2019-12-19

Rozdzielnik:

1. Egz. Nr 1:

Ag GAZ Piotr Kęciński

2. Kopia Egz. Nr 1: Pracownia Chromatografii PP3

Anna Redzińska
Anna Redzińska
Specjalista
Pracownia Chromatografii

Autoryzował

(imię i nazwisko, pieczęć)